

## Prüfperiodizität für die wiederkehrende Prüfung von Steckbaren Erzeugnissen

Die Prüfperiode der wiederkehrenden Prüfung ist einerseits abhängig von der Gebrauchshäufigkeit sowie von den Umgebungsbedingungen. In der VDE 0701-0702 wird nicht auf die Prüfperioden eingegangen. Die untenstehende Tabelle enthält sinnvolle Richtwerte bzw. Empfehlungen für die Prüffristen, gemäss der deutschen Unfallversicherungs-Verordnung. Die Tabelle ist nicht abschliessend und wird bei Bedarf erweitert. Als Vorlage dient die Ausgabe des Starkstrominspektorats vom August 2011.

### Prüfintervall von 12 Monaten:

Einsatzort:	Beispiele der zu prüfenden Betriebsmittel
<b>Feuerwehren/ Technische Hilfsleistung</b> (für Betriebsmittel, die bei Übung und Einsatz benutzt worden sind)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrische Handgeräte</li> <li>• Handleuchten</li> <li>• Flutlichtscheinwerfer</li> <li>• Umfüllpumpen</li> <li>• Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen</li> </ul>
<b>Werkstätten/ Baustellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand- und Baustellenleuchten</li> <li>• Handbohrmaschinen</li> <li>• Winkelschleifer</li> <li>• Band- und Schwingschleifer</li> <li>• Handkreissägen</li> <li>• Stichsägen</li> <li>• Schweißgeräte</li> <li>• LötKolben</li> <li>• Belüftungsgeräte</li> <li>• Flüssigkeitsstrahler</li> <li>• Mobile Tischkreissägen</li> <li>• Mobile Abricht Hobelmaschinen</li> <li>• Absaugmaschinen</li> <li>• Bohrhämmer</li> <li>• Heckenscheren</li> <li>• Häcksler</li> <li>• Rasenmäher</li> <li>• Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen</li> </ul>
<b>Laboratorien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotationsverdampfer</li> <li>• Bewegliche Analysegeräte</li> <li>• Heizgeräte</li> <li>• Messgeräte</li> <li>• Netzbetriebene Laborgeräte</li> <li>• Tischleuchten</li> <li>• Rührgeräte</li> <li>• Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen</li> </ul>

## Prüfintervall von 24 Monaten:

<b>Bürobetriebe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Text- und Datenverarbeitungsgeräte</li> <li>• Diktiergeräte</li> <li>• Overheadprojektoren</li> <li>• Tischleuchten</li> <li>• Belegstempelmaschinen</li> <li>• Buchungsautomaten</li> <li>• Ventilatoren</li> <li>• Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen</li> <li>• Mobile Kopiergeräte</li> </ul>
<b>Pflegestationen/ Heime</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Föne</li> <li>• Frisierstäbe</li> <li>• Rotlichtleuchten</li> <li>• Rasiergeräte</li> <li>• Flaschenwärmer</li> <li>• Heizöfen</li> <li>• Elektrische Handgeräte</li> <li>• Tischleuchten</li> <li>• Stehleuchten</li> <li>• Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen</li> <li>• Radios</li> </ul>

[www.energiecheck-bern.ch](http://www.energiecheck-bern.ch)

energiecheck bern ag  
 Wasserwerksgasse 21, Postfach, 3000 Bern 13, Telefon 031 524 88 88, Telefax 031 524 88 89, info@energiecheck-bern.ch, www.energiecheck-bern.ch



Akkreditierte Inspektionsstelle  
 Nr. SIS 0095



Kontrollorgan  
 Nr. K-00006